

LEGENDA:

- ksØ110PVC - kanał sanitarny Ø160,110mm PVC, 40mm PEHD
- DRØ110PVC -drenaż rozsączający Ø110mm PVC
- YKY-żo 3x2,5mm2 l=9m - kabel zasilający eNn YKY 3x2,5mm2
- ST - studzienka kontrolna DN315mm
- A - Złoża tarczowe RLM 1-6, Q=1,2 m3/d, Ø 1,995m, h=2,16 m
- -obszar oddziaływania
- UW -Ujęcie wody do celów gospodarczych i pielęgnacji zieleni
- SR - studzienka rozdzielcza DN400mm
- Ps - przepompownia ścieku surowego DN800mm
- Rs - studzienka rozprężna DN315mm
- - nasyp ziemny

Obiekt:	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KRYPNO
Inwestor:	Gmina Krypno Krypno Kościelne 23 B, 19–111 Krypno
Jednostka projektowa:	Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSKOL Łukasz Skolimowski ul. Topolowa 132, 08–110 Siedlce
Tytuł rys.:	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Lokalizacja:	dz. nr: 257/17, Zastocze
Opracował: mgr inż. Magdalena Nasiłowska	
Opracował: tech. bud. Adam Zawadzki	
Projektował: mgr inż. Łukasz Skolimowski MAZ/0535/PWOS/10	

Branża	Data	Skala	Faza	Nr rysunku
S	09.2016	1:500	PB–W.	