

LEGENDA:

ksØ110PVC	- kanał sanitarny Ø160,110mm PVC, 40mm PEHD
ST	- studzienka kontrolna DN315mm
Ps	- przepompownia ścieku surowego DN800mm
Rs	- studzienka rozprężna DN315mm
A	- Złoża tarczowe RLM 1-6, Q=1,2 m³/d, Ø1,995m, h=2,16 m
Sch	- studnia chłonna
UW	- ujęcie wody do celów gospodarczych i pielęgnacji zieleni
YKY-żo 3x2,5mm2 l=9m	- kabel zasilający eNn YKY 3x2,5mm²
	- obszar oddziaływania
	- rura ochronna

Obiekt:	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KRYPNO
Inwestor:	Gmina Krypno Krypno Kościelne 23 B, 19–111 Krypno
Jednostka projektowa:	Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSKOL Łukasz Skolimowski ul. Topolowa 132, 08–110 Siedlce
Tytuł rys.:	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Lokalizacja:	dz. nr: 23, m. Ruda
Opracował: mgr inż. Dorota Wrzosek	
Opracował: tech. bud. Adam Zawadzki	
Projektował: mgr inż. Łukasz Skolimowski MAZ/0535/PWOS/10	

Branża	Data	Skala	Faza	Nr rysunku
S	09.2016	1:500	PB–W.	