





Zbiornik przepompowni z PEHD Ø800 monolityczny, pompa zatapialna z pływakiem do ścieków surowych; ruraż w przepompowni PE Ø40mm, złączki z uszczelnieniem oringowym; pompa opuszczana na łańcuchu nierdzewnym mocowanym na stałe do pokrywy. Łańcuch pompy zabezpieczyć wężem elastycznym na długości 1m przy pompie.

Obiekt:	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KRYPNO			
Inwestor:	Gmina Krypno Krypno Kościelne 23B, 19–111 Krypno			
Jednostka projektowa:	Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSKOL Łukasz Skolimowski ul. Topolowa 132, 08–110 Siedlce			
Tytuł rys.:	PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH			
Opracowała: mgr inż. Dorota Wrzosek				
Projektował: mgr inż. Łukasz Skolimowski MAZ/0535/PWOS/10 Inst.–sanitarne				
Branża	Data	Skala	Faza	Nr rysunku
S	10.2016	–	PB–W	4.2

UWAGI: *Wszelkie prawa do niniejszego opracowania są zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie osobom trzecim projektu lub jego części bez zgody autorów jest zabronione.*
Wykonawcy i podwykonawcy zobowiązani są do sprawdzenia projektu, a w szczególności wymiarów przed przystąpieniem do prac budowlanych. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
W przypadku niezgodności należy zwrócić się do projektanta.