


PRZEKRÓJ POPRZECZNY – DRENAŻ
ROZSĄCZAJĄCY W NASYPIE



Zachować odległość 1,5 m ponad poziomem wód gruntowych
poprzez wyniesienie układu rozsączającego powyżej istniejącego
terenu.

UWAGA: Wszelkie prawa do niniejszego opracowania są zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie osobom trzecim projektu lub jego części bez zgody autorów jest zabronione.
Wykonawcy i podwykonawcy zobowiązani są do sprawdzenia projektu, a w szczególności wymiarów przed przystąpieniem do prac budowlanych. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
W przypadku niezgodności należy zwrócić się do projektanta.

Obiekt: BUDOWA PRZEDMOCOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KRYPNO			
Inwestor: Gmina Krypno Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno			
Jednostka: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSKOL Łukasz Skolimowski ul. Topolowa 132, 08-110 Siedlce			
Tytuł rys.: SCHEMAT DRENAŻU ROZSĄCZAJĄCEGO W NASYPIE ZIEMNYM			
Opracował: mgr inż. Michał Skolimek			
Projektant: mgr inż. Łukasz Skolimowski IAZ/0535/PW05/10 Inst.-Sondator			
Bronża	Data	Skład	Faza
S	11.2016	-	PB-W
			Nr rysunku
			3.2