

UWAGI:

MOC INSTALACJI 30 kWp

Rozdzielnia RPV oraz inwerter należy zamontować na poddaszu.
Trasę kablową DC prowadzić w rurze UV na elewacji.
Trasę kablową AC prowadzić wewnątrz budynku w korytku PCW do podrozdzielni kotłowni.

Instalację fotowoltaiczną przyłączyć do podrozdzielnicy w kotłowni. Modernizacja rozdzielnicy kotłowni wg. odrębnego opracowania.

jednostka projektowa:	ECOREN Sp. z o.o. ul. Trakt Świętego Wojciecha 237/B, 80-017 Gdańsk			
inwestor:	Gmina Krypno Krypno Kościelne 23 B, 19-111 Krypno Kościelne			
zamierzenie budowlane:	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby wewnętrzne obiektu Szkoły w Krypnie			data: 03.2022
obiekt:	Kompleks szkolno-sportowy w Krypnie Kościelnym Krypno Kościelne 48, 19-111 Krypno Kościelne			wym. rysunku: A3
tytuł rysunku:	Schemat elektryczny instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kW			skala: -
stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	branża:	ELEKTRYCZNA	
funkcja	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis	nr rysunku: E1
projektant	mgr inż. Marcin Malinowski	POM/0208/POOE/10		
opracowujący	inż. Damian Kostuch	-		