

IN.271.2.2014

Gmina Krypno

Krypno Kościelne 23B

19-111 Krypno Kościelne

Tel. 85/7169033, fax. 85/7169035

e-mail: [ugkrypno@podlaskie.pl](mailto:ugkrypno@podlaskie.pl)

Strona: [www.gminakrypno.pl](http://www.gminakrypno.pl) i <http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl>

REGON: 050659415 NIP: 546-13-38-716

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

### ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Dotyczy przetargu nieograniczonego Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypnie Kościelnym wraz z zagospodarowaniem terenu.

Na podstawie art.38 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013.907 z późniejszymi zmianami) „Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert”.

W związku z powyższym Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o wyposażenie rozdzielni TT, występującej w przedmiarze robót elektrycznych. Zapis w opisie pkt 11 Instalacja Teletechniczna nie precyzuje wielkości szafy oraz ilości elementów jej wyposażenia.

**Odp.** Jak wynika z opisu 11 Instalacji teletechnicznej „Projektowany budynek przystosowano do podłączenia do zewnętrznej sieci teleinformatycznej (podłączenie do serwera operatora) – nie objętej niniejszym projektem. W niniejszej dokumentacji zaprojektowano okablowanie wewnątrz budynku oraz zasilanie urządzeń teleinformatycznych (w szafie TT). Dystrybucyjną szafę teleinformatyczną TT należy dostarczyć wyposażoną w komplet elementów pasywnych (panel wentylacyjny, listwy panele krosowe, łączówki, prowadnice, półki). Doposażenie szafy w osprzęt aktywny nie jest zakresem niniejszego projektu i zostanie wykonane po wybraniu przez Użytkownika obiektu rodzaju sygnału internetowego. Wybór sposobu oprogramowania zasad dostępu do wewnętrznej sieci zostanie dokonany przez Użytkownika obiektu”. – w przedmiarze robót ujęto szafkę TT zgodnie z podanym opisem.

  
WÓJT  
mgr Marek Stankiewicz