



Krypno Kościelne, dn. 11.03.2015r.

IN.271.2.2015

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169033, fax. 85/7169035
e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl i <http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl>
REGON: 050659415 NIP: 5461338716

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę kotłowni olejowej poprzez montaż pompy ciepła dla budynku Szkoły Podstawowej w Długoleśce gm. Krypno”

Na podstawie art.38 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013.907 z późn. zm.) „Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert”.

W związku z powyższym Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę studni z kręgów betonowych na studzienkę systemową z HDPE?

Odp.1. Tak dopuszcza.

2. Czy należy uwzględnić napełnienie dolnego źródła glikolem, w przedmiarze nie ma pozycji zawierającej glikol?

Odp.2. Źródło dolne musi być wypełnione roztworem glikolowym, ponieważ bez napełnienia wymiennika gruntowego tym roztworem zaprojektowana pompa ciepła nie będzie pracowała – jest to element niezbędny i w związku z tym oczywisty.

WÓJT

mgr Marek Stankiewicz