

Krypno Kościelne, 04.04.2023r.

Gmina Krypno  
Krypno Kościelne 23B  
19-111 Krypno Kościelne  
Tel. 85/7169033  
e-mail: [ugkrypno@podlaskie.pl](mailto:ugkrypno@podlaskie.pl)  
REGON: 050659415 NIP: 546 13 38 716

IN.271.2.4.2023.KK

#### WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą „Wewnętrzne prace wykończeniowe w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bajki Zalesie”**

**Pytanie 1.** W projekcie są łazienki dla osób niepełnosprawnych ale brak systemu przyzywowego dla niepełnosprawnych. Czy należy go uwzględnić w wycenie?

**Odpowiedź 1.** Zamawiający nie przewiduje systemu przyzywowego dla osób niepełnosprawnych. Nie należy go uwzględniać w wycenie.

**Pytanie 2.** W projekcie i opisie brak przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Czy należy go uwzględnić w wycenie?

**Odpowiedź 2.** Zamawiający wymaga, aby w wycenie uwzględnić przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

z up. WÓJTA

Marian Magnuszewski

ZASTĘPCA WÓJTA